

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1-02/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 2 (новый), общей площадью 1493,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2022 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 160 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 350 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДЧ-И (У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,У,Г)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДЧ-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДЧ-И (К,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорта, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно частично избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного

сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№2-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 3, общей площадью – 1331,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2019 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 160 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 350 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДЧ-И (У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,У,Г)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДЧ-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДЧ-И (К,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно частично избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного

сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№3-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 7, общей площадью – 1345,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2017 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 114 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного

сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№4-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 11, общей площадью – 1351,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2017 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 168 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№5-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 17, общей площадью – 1362 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2014 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 154 человека в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного

сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.

2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.

3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№6-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - жилой корпус № 1, общей площадью – 190,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1960 год; капитальный ремонт – 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 33 человека в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№7-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - жилой корпус № 2, общей площадью – 195,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1960 год; капитальный ремонт – 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 33 человека в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№8-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - жилой корпус № 4, общей площадью – 191,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1960 год; капитальный ремонт – 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 33 человека в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 350 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№9-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание - жилой корпус № 8, общей площадью – 1462,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2024 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 129 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Имеется лифт на 2 этаж.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и с нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного

сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№10-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - жилой корпус № 14, общей площадью – 440,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2012 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг..

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 56 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля.

Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№11-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - жилой корпус № 15, общей площадью – 539,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2012 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 76 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№12-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - столовая, общей площадью – 1359,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2012 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация питания
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: вместимость - 650 посадочных мест.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 400 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - зона обслуживания граждан	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля.

Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№13-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание – медицинский корпус, общей площадью – 1385,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2014 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программа «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: вместимость - 150 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - зона обслуживания граждан	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля.

Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№14-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, на первом этаже которого расположен медицинский пункт с изолятором, общей площадью – 276,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1980 год; капитальные ремонт - 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (*учреждения*): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
собственность
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (*образование*) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления, первая медицинская помощь
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 12 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДЧ-И (О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДЧ-И (К, О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,У,Г)
4	Зоны целевого назначения здания – оказание первой медицинской помощи	ДЧ-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДЧ-И (О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно частично избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеовеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов

специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№15-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- помещения для дополнительного образования детей и подростков (веранда остекленная), общей площадью – 234,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1987г, капитальный ремонт в 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 390 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ВНД
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания – образование	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и нарушением слуха

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеовеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов

специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№16-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание - досуговый корпус № 9, общей площадью – 453,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2017 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: вместимость - 300 посадочных мест.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - зона обслуживания граждан	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДЧ-И (О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В ДСОЛ «Мир» предусмотрено парковка автотранспорт, место для ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудованы жилые номера в спальнях корпусах с учетом расселения любых категорий инвалидов на первых этажах. Обеспечено в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не препятствует доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам. Обустроены доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения.

Организовано обучение и повышение квалификации психолого-педагогического персонала по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно для инвалидов с нарушениями умственного развития и нарушением слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№17-01/2025

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»**
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1в;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящий объект – конный манеж, с денниками, комнатами для персонала и учебным классом для занятий лечебной верховой ездой, общей площадью – 760,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – нет;
- 1.4. Год постройки здания: 2019 год;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2026 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 119.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность организации отдыха детей и их оздоровления (код по ОКВЭД 85.41.91)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки, дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, а также дети-инвалиды с сопровождающими лицами.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: вместимость – 30 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 392 по маршруту Таганрог-Красный Десант
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
при необходимости осуществляется трансфер с вокзалов городов Ростов-на-Дону и Таганрог микроавтобусом или автобусом по договору фрахтования;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
- 3.2.4 перекрестки: нет, регулируемый пешеходный переход через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям	ДП-И (К,О,Г,У)
2.1	Вход в здание (главный)	ДП-И (К,О,Г,У)
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,Г,У)
4	Зоны целевого назначения здания - зона обслуживания граждан	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ДП-И (О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно полностью избирательно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями умственного развития и слуха.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеовеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля.

Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Входы в здания (главный)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
	Входы в здания (эвакуационные)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания - жилые помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025-2028 гг. в рамках исполнения плана мероприятий поэтапного повышения показателей доступности для инвалидов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-И (Г, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии доступности;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена на сайте организации отдыха детей и их оздоровления ООО «ЦДиЮП «Мир»», Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»: www.center-mir.ru и при необходимости может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «09» января 2025г.
2. Акта обследования объекта от «10» января 2025г.
3. Решения Комиссии от «10» января 2025г.